

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Corrientes, 08 de Junio de 2010

EXPTE N°09-781/08 DA y otros

LICITACION PRIVADA N°02/2010

Autorizada por Acuerdo N°16 - punto 6° de fecha: 27 de mayo de 2010

Apertura 25 / 06 / 2.010 Hora 10:00

Lugar: Dirección General de Administración - Departamento Licitaciones y Compras de la Provincia de Corrientes - Carlos Pellegrini N°894 - Corrientes

Motivo: Adquisición de equipos acondicionadores de aire tipo ventana y split destinados dependencias varias y stock del Departamento Suministro y Bienes Patrimoniales.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s a fin de Cotizar Precios de los artículos o materiales que se determinan a continuación, conforme a las especificaciones y condiciones generales establecidas.-

Atentamente,-

ARQ. JORGE PUENTE

Dirección de Arquitectura
 Poder Judicial - Corrientes

C.P. ANA LIA FRUTOS DE LOPEZ

Directora General de Administración
 Poder Judicial - Corrientes

RENGL	CANT	DETALLE	MARCA	PREC/UN	TOTAL
1	3	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 6.000 frig, <i>frío solo</i> , con control remoto y función de reinicio (restart). Con instalación básica incluida, en los Centros de Datos de Informática de esta Capital	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
2	1	Acondicionador de aire -tipo "Split" de 4.500 frig, <i>frío solo</i> , con control remoto y función de reinicio (restart). Con instalación básica incluida en el Centro de Cableado del edificio sito en Carlos Pellegrini N°934	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
3	2	Acondicionador de aire -tipo "Split" de 3.000 frig, <i>frío solo</i> , con control remoto y función de reinicio (restart). Con instalación básica incluida en los Centros de Datos y Cableados de Informática de esta Capital	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
4	5	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 3.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
5	5	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 4.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
6	2	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 6.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
7	3	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 2250 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
8	13	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 3.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$
9	5	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 4.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto	CARRIER- SURREY- YORK - LENNOX- BGH o similar	\$	\$

ARQ. JORGE PUENTE

Dirección de Arquitectura
Poder Judicial - Corrientes

C.P. ANA LIA FRUTOS DE LOPEZ

Directora General de Administración
Poder Judicial - Corrientes

ESTA DESCRIPCION ES MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO EXCLUYENTE

VALIDEZ DE LA OFERTA:

PLAZO DE ENTREGA:

CONDICIONES: AJUSTARSE: estrictamente al Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares

PRESENTAR: folletos ilustrativos con las respectivas especificaciones técnicas de los equipos

ESPECIFICAR: marcas y características de los productos

> Los equipos a proveer deberán contar con una garantía de fábrica de 3 (tres) años como mínimo, independientemente si el instalador es el proveedor de los equipos.

LA ENTREGA: deberá establecerse en días

FORMA DE PAGO: Se efectuará por la TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. DE CORRIENTES

DECLARACION JURADA POR ESCRITO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA POR 30 DÍAS HABLES

CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS SPLIT

Para los equipos destinados a esta ciudad capital se incluirá la instalación de los mismos. Cada equipo split se proveerá completo, incluyendose los insumos y materiales para su adecuado montaje lo que significa:

Los equipos a proveer deberán constar con su correspondiente vinculación entre la unidades interior y exterior, es decir cañería de retorno, aislaciones, cinta de PVC (para protección y terminación) cableado de comando y de potencia, de sección apropiadas para 10,00 mts de separación total estimada entre unidades. Los accesorios para sujeción de la unidad evaporadora que contemplarán la sustentación lateralmente aplicada sobre mampostería existente. Los accesorios de fijación de la unidad condensadora, la cual se conformará con dos ménsulas de hierro doblado y reforzado convenientemente, calculado para soportar el peso del equipo y sus condiciones dinámicas cuando el mismo está en funcionamiento. Incluirá antivibratorios para apoyo de la unidad.

Las consultas técnicas respecto de las instalaciones de los equipos deberán efectuarse ante la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial - Ing. Perna o Ceruso - Telefax 476740

DOMICILIO LEGAL.....

LUGAR Y FECHA.....

FIRMA DEL PROPONENTE