Tableros			Fase	Circuito N°	Bocas de Luz		Tomas		AA		Potencia / Circuito	Intensidad / Circuito	Sección de Conductores	Protección / Circuito	Tensión (v)	Longitud (m)	Caida Tensión %	Potencia Total	Protección General	Observaciones
					N°	W	N°	W	N°	W										
Tablero General	*Tablero Principal*	*Tablero Seccional 1*	**R**	C6	5	180					180	0,91	2,5	2x10	220	15	0,08			Iluminación loc 2 y 4
			R	C7	6	216					216	1,09	2,5	2x10	220	20	0,13			Ilum. Loc. 12, 13, 13bis y
			R	C8	9	516														
			R	Cinf1			4	800			800	4,04	2,5	2x16	220	13	0,31			Tomas inf. Loc 2 y 4
			R	Cinf2			1	500			500	2,53	4	2x16	220	10	0,09			Toma Rack C.Cab.
			R	Cinf3			5	1000			1000	5,05	2,5	2x16	220	17	0,50			Tomas inf. Loc. 12, 13, 13bis y 14
			R	CTS1	20	912	9	2300			3212	16,22	6	2x20	220	14	0,55	3212	ITM	Alim - Salida AC del Inv
			R	Cinv	20	912	9	2300			3212	16,22	6	2x32	220	25	0,99		ITM	Inc.C6-C7-C8-Cinf1-2 y 3
			R	C1	17	404					404	2,04	2,5	2x10	220	17	0,14		ITM	Ilum Fachada y acceso
			S	C2	8	184	6	900			1084	5,47	2,5	2x16	220	20	0,64		ITM	Mixto Loc 2 y Loc 4
			T	C3	20	220	5	750			970	4,90	4	2x16	220	35	0,63		ITM	Mixto Baños, Office, pasillo y ext.atras
			T	C4	7	188	8	1200			1388	7,01	4	2x16	220	30	0,77		ITM	Mixto loc 10, 11, 12, y 13
			S	C5	5	180	6	900			1080	5,45	4	2x16	220	35	0,70		ITM	Mixto Loc. 13bis y 14
			R	Cleys			11	110			110	0,56	2,5	2x10	220	24	0,08		ITM	Luces Emerg y Señaliz
			R	CAA1					1	2000	2000	10,10	4	2x20	220	10	0,37		ITM	AA1 Local 2
			S	CAA2					1	2000	2000	10,10	4	2x20	220	7	0,26		ITM	AA2 Local 3
			T	CAA3					1	1500	1500	7,58	4	2x20	220	20	0,55		ITM	AA3 Local 10 C.Cab.
			R	CAA4					1	1500	1500	7,58	4	2x20	220	20	0,55		ITM	AA4 Local 4
			S	CAA5					1	1500	1500	7,58	4	2x20	220	22	0,61		ITM	AA5 Local 13
			T	CAA6					1	2000	2000	10,10	4	2x20	220	23	0,85		ITM	AA6 Local 12
			R	CAA7					1	1500	1500	7,58	4	2x20	220	26	0,72		ITM	AA7 Local 13
			S	CAA8					1	1500	1500	7,58	4	2x20	220	27	0,75		ITM	AA8 Local 14
			RST	CTP	77	2088	45	6160	8	13500	**21748**	36,76	10	4x40	380	5	0,26	21748	ITM	Pot Instalada
			RST	CTG	77	1461,6	45	4312	8	13500	**15224**	25,73	10	fusNH In.40A	380			15224	SBC	Fs:0,7 - 1 AA Cosfi:0,9

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

Dirección de Arquitectura
Carlos Pellegrini 894
Tel/Fax 03794 - 476741

Obra: Construcción Juzgado de Paz
La Cruz

Plano: PLANILLA DE CARGAS Y CIRCUTOS

Proyecto y Dirección: Arq° Elsie María del Socorro Pérez Bertolini
Arq° Patricia Sala

Diseño Estructural: Ing. Ricardo Rojas

Diseño Inst. Electrica: Ing. Jose Cenuso

UBICACION



Plano N°: 29

Escala: 1:100

Febrero 2022